


progettisti
Arch.
Guido Geuna
CF. 04610045305054P

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino
Comune di Vigone

ubicazione
via Don Milani n.2, Vigone, CAP 10067

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO



collaboratori
Arch.
Alberto Geuna
CF. 04610045305054P

progetto
strutturale
Ing.
Valter Ripamonti
CF. 04610045305054P

elaborato
Progetto strutturale
pianta fondazioni, pianta cordoli intermedi, pianta
copertura in legno, sezioni,
proprietà

Comune di Vigone

n° tavola
7.1

CODICE CONFERMA	LEVELLO DI PROGETTAZIONE	TIPO	N° ELAB.	INDICE DI MODIFICA	OGGETTO MODIFICA	DATA	DISEGNATORE
C_014	DEF.	ESE.	-	-	-	02/2018	AG

- CEMENTO TIPO 425 (classe C25/30)
ACCIAIO TIPO B450C (ex FeB44K)
Coppiro 30 mm, 35 mm per pilastri verticali REI60
(metodo tabellare D.M. 16.02.2007)
CONGLOMERATO Rbk dopo 28 giorni 300 Kg /cmq
GETTI A 300 Kg / mc per C.A.
BLOCCHI IN LATERIZIO H : 16 cm.
SOLAIO H : 20 (16 + 4) cm.
ACCIAIO PER CARPENTERIA TIPO S275 (ex Fe430)
Controlli da prevedere: Classe di Esecuzione EXC3
secondo la Tab. B.3 EN 1090-2 ai sensi della Norma
Europea di prodotto EN 1090-1
LEGNO LAMELLARE CLASSE GL24h
CARICHI SOLLECITANTI
Peso proprio solaio strutture interne (sp. 16x4+20 cm) 260 Kg /mq
Sovraccarichi permanenti strutture interne 100 Kg /mq
Sovraccarichi accidentali strutture interne (cat. E) 100 Kg /mq
Peso proprio copertura in legno (su grossa orditura) 18 Kg /mq
Peso permanente copertura in legno 73 Kg /mq
Sovraccarichi accidentali copertura in legno (neve) 130 Kg /mq

