

UNITÀ ESTERNA:
Modello: SMO 1 o similare equivalente
Capacità frigorifera: 22.4kW - EER: 3.66
Capacità riscaldamento: 22.4kW - COP: 4.31
Portata refrigerante:
R410A, 1430g
D.M. 1430x810x220mm
Peso 144kg
UNITÀ INTERNE:
Capacità frigorifera: 10.6kW
Capacità riscaldamento: 11.4kW
Portata refrigerante:
R410A, 1430g
D.M. 290x1400x700mm
Peso 48kg

NOTA:
I tubi e i raccordi delle tubazioni e dei condotti aerei
dovranno essere verificati in funzione delle schede
tecniche delle apparecchiature installate a carico
della data installata.
Prima della posa in opera dei macchinari dovranno
essere valutate con attenzione gli ingombri dei
macchinari e l'eventuale necessità di realizzare
sospensioni delle apparecchiature alla struttura
portale dell'edificio.

progettisti

Arch.
Guido Geuna
C.F. GNEGDJ53C266574P

ing.

Marcello Prina
P.F. 1085030014

collaboratori

Arch.
Alberto Geuna
C.F. GNELTR98Z70674M

Regione Piemonte

Città Metropolitana di Torino

Comune di Vigone

ubicazione

via Don Milani n.2, Vigone, CAP 10067

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIETTORIO SCOLASTICO

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

elaborato

planimetria distributiva

impianti termici e aeraulici

n°

tavola

TO1

proprietà							
Comune di Vigone							

COMUNE COMMESSA	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	TIPO	N° ELAB	INDICE DI MODIFICA	OGGETTO MODIFICA	DATA	DISEGNATORE
G.014	DEF. - ESE.	-	-	-	-	03/2018	AG

