


LEGENDA IMPIANTO DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DI TERRA

SIMBOLD	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO (SIMBOLD GENERALE)
	CONTATORE DI CONSUMO ENERGIA
	POZZETTO IN CLS
	TUBAZIONE INTERRATA PER PASSAGGIO CAVI
	FARO TIPO SMART (PRO) 3X2 MODULE O SIMILARE EQUIVALENTE- C1 CIRCULAR - CRI>70 - IP66 - CLASS I CON SORGENTE LUMINOSA A LED - POTENZA 970W - FLUSSO LUMINOSO 115 lm/W - TEMPERATURA COLORE 3000K - INSTALLATA SU PALO H FUORI TERRA =18mt



Regione Piemonte  
**COMUNE DI VIGONE**  
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**OGGETTO:**  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE DEL CAMPO COMUNALE DA CALCIO

**TITOLO:**  
DISTRIBUZIONE IMPIANTISTICA  
POSIZIONAMENTO NUOVI FARI

**COMMITTENTE:**  
Proprietà  
Comune di Vigone (TO)  
Piazza palazzo civico n°18  
10067 - Vigone - (TO)

Impianto sportivo sito in  
Via Vittorio Alfieri n°11  
Comune di Vigone (TO)  
10067 - Vigone - (TO)

**PROGETTISTA:**  
 PrP Associati  
Via G. Carducci, 10  
10060 Cercenasco (TO)  
Tel. 328.6727737  
e-mail: info@prpassociati.com  
PEC: marcello.prima@pec.it  
P.IVA: 1065030014

Dr. Ing. MARCELLO PRIMA  
IL PRESENTE PROGETTO E' NOSTRA  
PROPRIETA' INTELLETTUALE  
RIPRODUZIONE E USO SENZA I TERMINI DI  
LEGGE SONO SEVERAMENTE  
PUNIBILI.

FARO TIPO SMART (PRO) 3X2 MODULES O SIMILARE EQUIVALENTE- C1 CIRCULAR - CRI>70 - IP66 - CLASS I CON SORGENTE LUMINOSA A LED - POTENZA 970W - FLUSSO LUMINOSO 115 lm/W - TEMPERATURA COLORE 3000K - INSTALLATA SU PALO H FUORI TERRA =18mt

Tutte le apparecchiature indicate, sono state utilizzate solamente per soddisfare i requisiti illuminotecnici, le apparecchiature installate dovranno avere eguali caratteristiche, indipendentemente da marca e modello

TAVOLA	E.001	DESCRIZIONE	DATA
EMMISSIONE			24/04/2022
1° REVISIONE			--
2° REVISIONE			--
COMMESSA	PrP22036	Prot.:	